



DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Ville de BATZ SUR MER

Schéma directeur et zonage des eaux pluviales

Zonage des Eaux Pluviales

Prescriptions générales : Gestion quantitative à la parcelle
obligatoire, si rétention alors $Q_{fuite} = 3 \text{ l/s/ha}$
avec un minimum de $0,5 \text{ l/s}$.

- Legende :**
- PLU, BSM, LIRE
 - PLU, BSM, TXT
 - Réseau EP**
 - Canalisation
 - Réseau à ciel ouvert
 - ▲ Exutoire du Réseau EP
 - Ouvrage de rétention
 - Hydrographie**
 - /// Zone humide
 - Zonage pluvial**
 - Zone Z1
 - Zone Z2

