

**Sujet :** ref dossier 2020-4578

**De :** > Pépinières de la Saulaie (par Internet)

**Date :** 18/03/2020 12:05

Suite à réception de votre courrier du 13/3/2020 , je vous prie de trouver en pièce jointe notre demande numérisée .

Nous apportons également les réponses suivantes :

En premier lieux nous vous confirmons que le volume demandé est bien de 22 000 M3 (et non pas 222 000 indiqué en page 6).

La nappe concernée par le forage est celle des schistes recouverts par les formations cénomaniennes . toutefois le forage ne captera pas ces formations (qui seront cimentées ) mais seulement les schistes .

Concernant les zones humides et rivières proches , le dossier d'incidences , destiné à la DDT , analysera plus précisément ces impacts potentiels sur ces zones . Le programme de pompage qui sera associé au pompage prévoira notamment la réalisation de piézomètres de contrôle (un en direction du ruisseau et un autre en direction de la zone humide ) qui feront l'objet de mesures durant les essais de pompages , ceci en conformité avec le protocole défini par les départements 44 et 49 . Ceci permettra de statuer sur la réalité des impacts sur le réseau hydrographique .

En cas d'impacts sur les cours d'eau le volume demandé sera réduit en conséquence . En cas d'impact sur la zone humide le volume sur le forage pourra également être réduit et / ou le pétitionnaire pourra s'engager dans un protocole de reconstitution de la zone humide comme l'autorise la réglementation .

Restant à votre écoute , je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées .

Christophe Travers