

M. Le Directeur de la DDT 72
19, Boulevard Paixhans
72 042 LE MANS

Objet : Attestation d'entretien des ouvrages de gestion pluviale – Réaménagement commercial du Super U à Mamers (72 600)

Monsieur Le Directeur,

Je soussigné(e), GUERIN Patrice,
Représentant la SAS Mamers Distribution,
En qualité de gérant,

Pétitionnaire du document d'incidence élaboré dans le cadre de l'affaire citée en objet, m'engage à assurer la réalisation, l'entretien et la maintenance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales tels que prévus dans le document d'incidence.

Aussi, pour mémoire, conformément au document d'incidence établi au titre de l'article R-214 du Code de l'environnement, le programme d'entretien du système de collecte et de traitement des eaux pluviales sera le suivant :

La surveillance en phase de travaux :

Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux seront tenues de fournir un plan de protection et de respect de l'environnement (PPRE) dont l'ampleur sera adaptée au projet et aux enjeux environnementaux locaux. Tous les moyens devront être prévus pour garantir le confinement et l'évacuation après traitement des effluents susceptibles de porter atteinte aux eaux souterraines et superficielles.

Des visites régulières du chantier (inopinées et programmées) permettront au maître d'ouvrage d'assurer un contrôle de son déroulement.

La surveillance et l'entretien en phase exploitation :

Afin de s'assurer de l'efficacité des ouvrages hydrauliques préconisés, un suivi et un entretien assidus seront nécessaires.

<i>Ouvrages</i>	<i>Opérations à réaliser</i>	<i>Fréquence</i>
Réseau canalisé	Hydrocurage	1 fois tous les 5 ans
Bassin de rétention à ciel ouvert	Fauche/tonte	2 fois par an
Fond de décantation des grilles avaloirs	Nettoyage/vidange du décanteur	2 fois par an
Régulateur de débit et surverse	Vérification et maintenance	1 fois par mois

Tableau : Calendrier de Maintenance des ouvrages pluviaux – Pièce 5

En outre, afin de préserver le milieu naturel, il sera rappelé aux maîtres d'œuvres ainsi qu'aux futurs propriétaires des différents lots :

- L'interdiction de rejet d'eaux usées ou polluées dans les réseaux pluviaux ;
- L'interdiction d'entreposage de terre, pulvérulents ou matières dangereuses à proximité du réseau pluvial (y compris lors des chantiers d'aménagement) ;
- L'obligation d'entreposage des matières dangereuses sur des bacs de rétention convenablement dimensionnés,
- L'interdiction d'usage de produits phytosanitaires au droit ou à proximité des réseaux et ouvrages pluviaux.

L'exploitation et la maintenance de l'ensemble de ces dispositifs et ouvrages de gestion des eaux pluviales sera assurée par le maître d'ouvrage. Les actes de cession des terrains intégreront la transmission de cette responsabilité aux propriétaires successifs ou à l'association syndicale libre les représentant avant la rétrocession éventuelle des voiries à la collectivité.

Je m'engage à informer les services de la Police de l'Eau et de la DDTM de la Charente-Maritime du démarrage du chantier de réalisation du projet ainsi que lors de la création des ouvrages de gestion hydraulique.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

GUERIN Patrice,

Gérant de la SAS Mamers Distribution