

La Chapelle Heulin**La Dabinière - L'Aurière****. Caractéristiques de la zone**

nombre d'habitations actuelles : **35**
nombre total d'habitations futures potentielles : **35**

. Scénario d'assainissement collectif

. nombre de raccordements : **35**

- structure à créer : . réseau gravitaire (m) : **805**
. réseau de refoulement (m) : **0**
. postes de relèvement (unités) : **0**

- traitement : . capacité (E.H.) : **110**
. volume fosse septique toutes eaux (m³) : **35**
. surface du filtre à sable (m²) : **530**
. emprise de l'unité de traitement (m²) : **2600**

. Coût d'investissement et d'exploitation

Coût en €HT	Coût d'investissement		Coût d'exploitation /an
	total	par branchement actuel	
Réseau	183 900	5 300	
Station	104 500	-	
sous-total réseau + station	288 400	8 200	
Assainissement Individuel des habitations non raccordables	0	-	
TOTAL	288 400	8 200	7 400



Scénario d'assainissement collectif

L'Aurière - La Dabinière

Réseau envisagé

- Réseau gravitaire
- Réseau de refoulement
- P Pompe de relèvement individuelle
- ▨ Site de traitement

Source : Cadastre

