



DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE  
COMMUNE DE MAUMUSSON

**SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL**

PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

**Zone rurale** où l'imperméabilisation doit être limitée (cf. impensu) et où les débits d'écoulement des eaux pluviales doivent être maîtrisés

**Zone urbaine ou rurale** où l'imperméabilisation est limitée (cf. code couleur des Cof d'imp max) et où les débits d'écoulement des eaux pluviales doivent être maîtrisés

**Zone urbaine ou rurale** où l'imperméabilisation est limitée (cf. code couleur des Cof d'imp max) et où sont nécessaires des installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales

**Coefficient d'imperméabilisation maximal à respecter :**  
Applicable à la parcelle en zone U et à toutes la zone en zone AU, A et N

Cl global = 20%  
Cl max = 35%  
Cl max = 40%  
Cl max = 60%  
Cl max = 70%

**Propositions d'aménagement :**  
→ Conduite à redimensionner  
→ Réseau à créer  
⌘ Déconnexion réseau

**Resures compensatoires :**  
Basin de rétention actuel à supprimer  
Futur bassin de rétention du lotissement "Les Lavandières"  
Mesure compensatoire à créer  
Surface desservie modifiée des rétentions existantes  
Surface desservie des mesures compensatoires

**Réseau EP existant**  
BR Existant  
Réseau busé  
Fossé

**Eléments complémentaires :**  
Exutoire  
Cours d'eau  
Bassin\_Versant\_futur  
Zone humide

**Echelle :** 0 100 200 300 400

**Echelle :** 1:8 000

**Réalisation :** Janvier 2017  
Réalisation du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial

**CF**  
CF Expert  
4 rue d'Alsace  
44100 BOURGNEUF  
Tél : 02 51 70 20 30  
Fax : 02 51 70 20 30  
www.cf-expert.fr

