

Monsieur le président
de la Communauté de Communes de BRISSAC
ZI des Grouas
49320 BRISSAC-QUINCE

Service départemental de police de l'eau

Dossier suivi par L ORHON

Tél. : 02 41 79 67 90

Fax : 02 41 79 67 68

Mél : laurent.orhon@agriculture.gouv.fr
Objet : zone d'activités des fontennelles
Angers, le 26 février 2018

Monsieur le président,

Les travaux d'aménagement du parc d'activités des Fontennelles ont été autorisés au titre de la Loi sur l'Eau par l'arrêté préfectoral du 24 août 2008.

Lors d'une visite de contrôle effectuée le 14 février 2008, il a été constaté la réalisation d'un bassin de rétention au lieu des 2 prévus. Il semble que les eaux du bassin versant du Doudard soient détournées vers le bassin versant des Fontennelles. Ces modifications auraient dû être portées préalablement à la connaissance du service de police de l'eau conformément à l'article 11 de l'arrêté du 24 août 2008. Par ailleurs, l'article 7 précisait que le maître d'ouvrage devait avertir le service de police de l'eau 15 jours avant le démarrage des travaux de construction des bassins de rétention.

Le débit de fuite constaté (estimé à 30 l/s pour un orifice de 11 cm de diamètre) semble très inférieur au débit autorisé de 400 l/s pour l'ensemble de la zone. Ce faible débit présente l'avantage de réguler les petites pluies, mais le volume du bassin risque d'être insuffisant pour réguler les précipitations de période de retour 10 ans. Il serait nécessaire d'ajouter un second ajutage pour évacuer un débit plus élevé sauf si le volume du bassin est largement supérieur au volume calculé avec un débit de fuite de 400 l/s.

Afin de vérifier ces éléments, je vous demande de me transmettre dans un délai de 2 mois les caractéristiques précises du bassin (volume utile, débit de fuite) ainsi que les plans des aménagements. Ces plans pourraient être transmis lors de la visite de récolement que prévoit l'article 8 de l'arrêté.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération distinguée.

P/ le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
L'Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts,
Chef du service départemental de police de l'eau,

Avril GOMMARD