

Schéma directeur et Zonage
d'Assainissement Pluvial

Zonage d'assainissement pluvial
Vue d'ensemble
OPTION 1 : Limitation de l'imperméabilisation

N° de Planche : 1/1
Date : Novembre 2014
Echelle : 1/4 000



ETUDE

Réseau existant

Type de réseau

- Canalisation
- Fossé
- Cours eau
- Bassins de Régulation

Emplacement réservé et servitude

- Proposition d'emplacement réservé
- Proposition de mise en palce de servitude

Prescriptions de gestion des eaux pluviales
Zones sur
lesquelles un traitement des
eaux pluviales pourra être prioritairement exigé

- 1AUf
- UEc
- UF

Zones d'urbanisation future sur
lesquelles une régulation des
eaux pluviales est obligatoire
(rejet à 3 l/s/ha)

- 1AUa
- 1AUf
- 2AU
- UA Projet
- UB Projet

Aménagement de la zone

- Point bas
- Raccordement
- Pente
- Crete

Zones du PLU - Limites d'imperméabilisation
LIBELLE

- 1AUa - 65%
- 1AUf - voir dossier d'autorisation
- 2AU - 65%
- NP
- A
- NH - 20% ; UBL - 50% ; UC - 30% ; UEc - 60%
- UA - 50%
- UA Projet
- UB Projet
- UB - 50% ; UF - 50%