



COMMUNE DE
NOZAY (44)

Resultats de la simulation hydraulique

Légende :

 Réseau sans dysfonctionnement recensé
Sous bassin versant

situation actuelle :

Période de retour de mise en charge du réseau : 2 ans

— 2 ans
— 10 ans

— 10 ans
— 30 ans

- Période d

► **1022** - Période de retour correspondant au premier débordement

situation future :

Période de retour de mise en charge du réseau :
2 ans

- 2 ans
- 10 ans

- 10 ans
- 30 ans

- Période d

• **R₂** - Période de retour pour un nouveau débordement

Echelle : 1/2000

octobre 2016