

De [redacted]@coruscantgroup.com > ☆

Sujet **TR: 2019-4387 Demande pièces complémentaires\_Ombrières photovoltaïques\_AUBIGNY-LES-CLOUZEUX**

Pour [evaluation-env-projets@developpement-durable.gouv.fr](mailto:evaluation-env-projets@developpement-durable.gouv.fr) <[evaluation-env-projets@developpement-durable.gouv.fr](mailto:evaluation-env-projets@developpement-durable.gouv.fr)> ☆

Copie à [redacted] > ☆

> Commentaire(s):

Bonjour Monsieur !

Nous avons bien reçu votre demande d'information complémentaire pour la demande de dérogation d'étude d'impact pour des ombrières de parking enregistré sous le n°2019-4387.

Afin d'être le plus efficace possible, nous avons intégré la majeure partie des éléments demandés dans le document joint appelé « annexe cerfa 1474-03 ». Les autres éléments importants sont contenus dans ce mail.

**Rubrique 4.3.1 description du projet dans sa phase travaux.**

Le poste de livraison sera situé au nord-ouest du terrain, proche de la limite de site comme illustré dans l'extrait de la Proposition Technique et Financière d'ENEDIS (voir en pièce jointe « Implantation poste.pdf »).

Le poste sera livré préfabriqué et installé sur une assise permettant d'assurer la stabilité de son installation dans le temps.

Une tranchée sera réalisée afin de relier le poste électrique au réseau Enedis (en pointillé noir sur le document ENEDIS), et une armoire de raccordement de type AC3M sera installée par ENEDIS en bordure de site.

**Rubrique 4.3.2 description du projet dans sa phase d'exploitation.**

Une annexe explicative n°7 sur la gestion des eaux pluviales a été ajoutée dans le document contenant les annexes, en pièce jointe.

**Rubrique 4.5 Dimensions et caractéristiques.**

Le cerfa ne prenant pas en compte le fait que les dimensions de chaque ombrière puissent être différentes, voici tous les détails connus à ce jour sur les 3 ombrières (voir annexe 4 dans le document « annexe cerfa » joint mis à jour:

L'ombrière 1 aura une longueur de 120m environ, une largeur de 20m, une pente de 10°, avec un point bas à 5m et un point haut à 8.5m environ.

L'ombrière 2 aura une longueur de 110m environ, une largeur de 20m, une pente de 10°, avec un point bas à 3m et un point haut à 6.1m environ.

L'ombrière 3 aura une longueur de 67m environ, une largeur de 16m, une pente de 10°, avec un point bas à 3m et un point haut à 5.8m environ.

**Rubrique 8-1.**

Des photos datant d'une visite de site en avril 2019 ont été intégrées en remplacement de celles datant de 2012.

Par ailleurs, deux vues drones obtenues entre temps ont été intégrées.

Un plan des abords du projet a été ajouté à l'annexe 5 de document joint. Cette annexe précise également l'affectation des constructions et des terrains avoisinants.

Un plan situant le site Natura 2000 le plus proche a été ajouté à l'annexe 6 du document joint. Ce dernier se situe à 13,74 km du terrain.

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions, et restons à votre disposition pour toute demande complémentaire.

Bien à vous,

**Coruscant Développement**  
75, rue Saint-Lazare | 75009 Paris | +33 (0)9 51 83 83 03  
Pls visit our new website at [www.coruscantgroup.com](http://www.coruscantgroup.com)