

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	BONNIER
Client:	GAEC SAINTE ANNE SAINTE ANNE 49330 JUVARDEIL
Maître d'oeuvre:	FARAGO
Exploitant:	GAEC SAINTE ANNE SAINTE ANNE 49330 JUVARDEIL

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Sainte Anne  
49330 JUVARDEIL

**Coordonnées :**      **Longitude**    436 080      **Latitude**    6 733 865      **Altitude :**    33.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :**    01/10/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :**    02/10/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**    0.00    m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**    0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**    0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: GAEC SAINTE ANNE

Maître d'oeuvre: FARAGO

Lieu de l'ouvrage : Sainte Anne

49330 JUVARDEIL

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Cénomanién inférieur et moyen - Sables et Grès
10.00	100.00	Briovérien : Siltites et grès fins verts en alternance

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
30.00	70.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
70.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			

