

Note complémentaire Eaux usées

La commune de Thorée les Pins possède une station d'épuration.

Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

- Capacité nominale : 500 EH

Actuellement, la charge organique est de 325 EH.

Incidence des eaux usées sur les eaux superficielles

Les eaux usées seront traitées par la station d'épuration de Thorée les Pins.

La charge polluante engendrée par le lotissement (14 logements) sera la suivante :

$(14 \text{ logements}) \times 3 \text{ EH} = 42 \text{ EH}$

Cette opération engendrera une charge polluante de 42 EH.

Après la création du lotissement, la charge organique sera de 367 EH.

Le lotissement n'engendrera donc pas de surcharge de la station d'épuration et il n'y aura pas d'incidence sur les eaux souterraines.

Fait à Thorée les Pins, le 15 Avril 2024

