


## Localisation



## Croquis



## Reportage photographique



Photographie n°1 : Vue d'ensemble du bassin



Photographie n°2 : Fossé, exutoire du DN 700 mm

## Caractéristiques

**Nom usuel :** BR7

**Adresse / lieu dit :** Intermarché

**Domaine public** ☒ **Domaine Privé** ☒

**Type :** Bassin tampon

**Année de construction :** NC

**Volume approximatif :** NC

**Dimensions :** Profondeur moyenne : 1.8 mètres Surface haute : 110 m² Surface basse : 62 m²

**Alimentation :** Réseau d'eaux pluviales 2 x DN 1200

**Ouvrage de régulation :** Oui

**Surverse :** oui ☐ non ☒

**Milieu récepteur :** Fossé hydraulique puis saline

**Ouvrage de pré-traitement :** oui ☐ non ☒

**Protection :** oui ☒ non ☐ : Grillage dégradé

## Fonctionnement :

Le bassin récolte les eaux de ruissellement de l'ensemble du complexe « Intermarché » par l'intermédiaire d'un réseau de grilles. Les eaux de la rue du Poull Go sont également récoltées.

Le bassin est alimenté par 2 canalisations de diamètre 1200 mm en béton qui traversent le parking du centre commercial.

La régulation du débit de fuite est assurée par une canalisation de diamètre 700 mm qui rejoint un fossé hydraulique de l'autre côté de la rue du Pré de Malenpogne.

Ce fossé hydraulique rejoint une saline au sud de la route de Roffiat une centaine de mètres plus loin.

## Remarque :