TABLEAU RECAPITULATIF : Moyens d'aération / Q.A.I

Légende du tableau

Fond vert : résultat strictement inférieur à la valeur guide
Fond jaune : résultats compris entre la valeur guide et la valeur limite
Fond orange : résultats strictement supérieurs à la valeur limite

DONNEES SUR L'IDENTIFICATION DE LA ZONE						EVALUATION DES MOYENS D'AERATION											MESURES													SUIVIS	
Dpt	Commune	Etablissement	N°Bâtiment (investigués)	Niveau des pièces	N° de pièces	Date	Type de ventilation	Nbre total d'ouvrants	Nbre d'ouvrants fonctionnant	Nbre d'ouvrants facilement accessibles	Nbre d'ouvrant facilement manoeuvrables	Nbre total de bouches / grilles d'amenée d'air	Nbre total de bouches / grilles d'extraction	Nbre de bouches / grilles en état de fonctionnement	Nbre de bouches / grilles obstruées	Nbre de grilles encrassées	Formaldéhyde				Benzène					C02				Recommandations particulières (dysfonctionnement)	Recommandations générales
																	Valeur limite :100 µg/m3				Valeur limite :10 µg/m3					1 à 3 / 3 à 4 / 4 à 5					
																	Valeur Guide : 30 µg/m3				Valeur Guide : 5 µg/m3										
																	Point de mesures		Date (jj-mm-aaaa)	Résultat	Point de mesures		Date (jj-mm-aaaa)	Résultat	Extérieur	Point de mesures		Date (jj-mm-aaaa)	Résultat		
																	N°Bâtiment	N°Pièce			N°Bâtiment	N°Pièce				N°Bâtiment	N°Pièce				